

8-3420C Varslingsplan Gass

Tiltakshaver	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS			Prosjektnr.:	8307	
Tiltak	Gassanlegg			Prosjektdato:	2015-09-08	
Adresse	Siriskjæret 11	Gnr.:	54	Bnr.:	1060	Snr.:

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

Ved lekkasje og brann, eller mistanke om lekkasje, skal stengeventilen i det utvendige gassskapet ved B6 stenges. All tilførsel av gass til alle byggene blir da stanst.

Er man usikker på om det er lekkasje utenfor bygget, kontaktes brannvesenet

Gassanlegg som bruker naturgass:

Naturgassen er tilsatt luktstoff som vil typisk forbindes med gasslukst og er lettere enn luft, vil ved en eventuell lekkasje stige opp under tak/himling.

Varsling av personskader, transportuhell, overfylling, søl, lekkasje, feilfylling, brann, innbrudd, trusler, materielle skader. Varsling til brannvesen, politi, lege må vurderes ut ifra type uhell/skade.

Den som oppdager uhellet varsler:

Brannvesen	Alarmtelefon 110
Politi	Alarmtelefon 112
Lege	Alarmtelefon 116 117

Lokalt Brannvesen	Vakttelefon 515 02 200
-------------------	------------------------

Ansvarlig rørlegger/servicefirma	Tlf. 908 02 222 (Sentralbord Hellevik VVS) Tlf. 924 90 048 (Ordin Tveiterå)
----------------------------------	---

ANSVARLIGE FOR GASSANLEGGET:

Kontaktes ved ALLE hendelser vedrørende gassanlegget, etter prioritert rekkefølge:

1. Arne Myrtvedt (hovedansvarlig) tlf.: 928 69 188
2. Magnus Meisal (driftsoperatør) tlf.: 477 51 875
3. Rolf O. Larsen tlf.: 915 42 394

Hvis nødvendig orienteres:

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Telefon 33 41 25 01 (08-16)

Vakttelefon: 48 21 20 00 (hele døgnet)

Utarbeidet dato/sign.:	Godkjent dato/sign.:	Revidert dato/sign.:
10.11.2003	22.01.2007	21.09.2015