

7-3412A Kontrollskjema for innvendig utførelse av gassinstallasjon

Tiltakshaver:	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS	Prosjektnr:	8307
Tiltak:	Gassanlegg	Prosjektdato:	2015-09-08
Adresse:	Siriskjæret 11	Gnr.: 54	Bnr.: 1060 Snr.:

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

Nr	Arbeidsordre/installasjonsunderlag mottatt	OK	Kommentar/ Avvik	Dato	Sign.
Tegninger – beskrivelse					
1	Montasje er utført etter siste rev. tegninger?	OK		16/6-14	hgt
2	Montasje er utført i samsvar med anvisning?	OK		- 1 -	hgt
3	Komponenter og utstyr er i hht. spesifikasjon?	OK		- 1 -	hgt
Innvendig ledningsnett					
4	Rørføringer er utført i hht. tegning	OK		- 1 -	hgt
5	Rørtyper/dimensjoner er i hht. beskrivelse	OK		- 1 -	hgt
6	Skjulte rørledninger er lagt av heltrukket rør lagt i varerør	OK		- 1 -	hgt
7	Gjennomføringer i vegger og etasjeskillere er utført i hht. tegning				
8	Tetting mellom varerør og gassrør er i hht. beskrivelse	OK		- 1 -	hgt
9	Ubrukte rør er plugget forsvarlig	-			
10	Rørskjøter og koblinger kan inspiseres	OK		- 1 -	hgt
11	Rørene er klamret i hht. Beskrivelse/norm	OK		- 1 -	hgt
12	Plastrør i betonggulv er lagt i hht. Gassnormen	-			
13	Slanger er godkjente for gass og er ikke lengre enn 1,5 m?	-			
14	Montasjen er i hht. Gassnormen	OK		- 1 -	hgt
15	Håndverksmessig utførelse er tilfredsstillende	OK		- 1 -	hgt
Kontroll og dokumentasjon					
16	Det er benyttet riktig måleutstyr	OK		- 1 -	hgt
17	Anlegget er trykktestet/styrkeprøvd etter spesifisert prosedyre (egen rapport foreligger)	OK		- 1 -	hgt
18	Anvendte loddeprosedyrer er som spesifisert - Se prosedyre NG evt. egen	-			
19	Anvendte sveiseprosedyrer for plast er som spesifisert. Se prosedyre NG evt. egen	-			
20	Kompetanse for loddere er dokumentert	-			

Kommentarer/merknader noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning

Kontrollform:

☒ Egenkontroll

☐ Sidemannskontroll

☐ Ekstern kontroll

Dato:	Sted:	Kontrollert av:
16/6-14	Stavanger	hgt Kraschmer

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:

☐ Foto

☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør

☐ Annet

Utarbeidet dato/sign.:	Godkjent dato/sign.:	Revidert dato/sign.:
10.11.2003	22.01.2007	21.09.2015

7-3415B Utstyrsbeskrivelse av gassinstallasjon

Tiltakshaver:	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS	Prosjektnr:	8307
Tiltak:	Gassanlegg	Prosjektdato:	2015-09-08
Adresse:	Siriskjæret 11	Gnr.: 54	Bnr.: 1060 Snr.:

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

Nr	Utstyrsbeskrivelse:	
1	Effekt:	10640W/1-A
2	Gassledning dim.	400 kW
3	Gassledning lengde	28mm Rustfri Mannesmann
4	Oppstillingsrom	10 m
5	Serienummer	FYK120M
		4022995114
	Utstyrsbeskrivelse:	
6	Effekt:	
7	Gassledning dim.	
8	Gassledning lengde	
9	Oppstillingsrom	
10	Serienummer	
	Utstyrsbeskrivelse:	
11	Effekt:	
12	Gassledning dim.	
13	Gassledning lengde	
14	Oppstillingsrom	
15	Serienummer	
	Utstyrsbeskrivelse:	
16	Effekt:	
17	Gassledning dim.	
18	Gassledning lengde	
19	Oppstillingsrom	
20	Serienummer	
	Utstyrsbeskrivelse:	
21	Effekt:	
22	Gassledning dim.	
23	Gassledning lengde	
24	Oppstillingsrom	
25	Serienummer	

Kommentarer/merknader noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning

Kontrollform:	☒ Egenkontroll	☐ Sidemannskontroll	☐ Ekstern kontroll
Dato:	Sted:	Kontrollert av:	
16/6-14	Stavanger	lut Kristian	

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:

☐ Foto ☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør ☐ Annet _____

Utarbeidet dato/sign.:	Godkjent dato/sign.:	Revidert dato/sign.:
10.11.2003	22.01.2007	21.09.2015

Tiltakshaver: Kruse Smith Eiendomsutvikling AS			Prosjektnr: 8307	
Tiltak: Gassanlegg			Prosjektdato: 2015-09-08	
Adresse: Siriskjæret 11		Gnr.: 54	Bnr.: 1060	Snr.:

☐ **LPG**

 **Naturgass**

[illegible]

Kontrollform: ☒ Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Ekstern kontroll		
Dato:	Sted:	Kontrollert av:
16/6-14	Stavanger	Leif Kristensen

Foto

☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør

☐ Annet



Hellevik VVS AS

KVALITETSSYSTEM

LISENSNR.: 2005NORSKERØ1000

7-3418A Kontrollskjema for trykk- og tetthetsprøving av gassinstallasjon

Tiltakshaver:	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS	Prosjektnr:	8307
Tiltak:	Gassanlegg	Prosjektdato:	2015-09-08
Adresse:	Siriskjæret 11	Gnr.: 54	Bnr.: 1060 Snr.:

Gasstype:

☐ LPG☒ Naturgass

Trykkprøving:

Nr	Seksjon nr. >		
1	Identifisering/beskrivelse av seksjon	Testet var fra skap til gasskjel	
2	Tillat maks trykk (PS), bar o	100 BAR	
3	Prøvetrykk, bar o	1 BAR	
4	Prøvemedium	NITROGEN	
5	Manometer nr.	1	
6	Holdetid fullt trykk, minimum	24 T	
7	Resultat (aksept/ikke aksept)	AKSEPT	

Tetthetsprøving:

Nr	Seksjon nr. >		
1	Identifisering/beskrivelse av seksjon	Testet var fra skap til gasskjel	
2	Tillat maks trykk (PS), bar o	100 BAR	
3	Prøvetrykk, bar o	200 BAR	
4	Prøvemedium	NITROGEN / SPRØY	
5	Manometer nr.	1	
6	Holdetid fullt trykk, minimum	1 T	
7	Resultat (aksept/ikke aksept)	AKSEPT	

Trykk- og tetthetsprøving utføres i hht. prosedyre i Norsk Gassnorm

Kommentarer/merknader noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning

Kontrollform:

☒ Egenkontroll☐ Sidemannskontroll☐ Ekstern kontroll

Dato:

16/6-14

Sted:

Stavanger

Kontrollert av:

Lut Kristensen

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:

☐ Foto☐ Sertifikat/anvisning fra leverandør☐ AnnetUtarbeidet dato/sign.:
10.11.2003Godkjent dato/sign.:
22.01.2007Revidert dato/sign.:
21.09.2015