

7-3410A Kontrollskjema konstruksjon / prosjektering av gassinstallasjon

Tiltakshaver:	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS	Prosjektnr:	8307
Tiltak:	Gassanlegg	Prosjektdato:	2015-09-08
Adresse:	Siriskjæret 11	Gnr.: 54	Bnr.: 1060 Snr.:

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

Nr	Følgende underlag er kontrollert	OK	Kommentarer/avvik	Dato	Sign.
	Kontrakter				
1	Underlag, fremlegg, notater	OK.			ET.
	Kvalitetsplan – fremdriftsplaner				
2	Utarbeide, distribuere, arbeidsoppgaver, arbeidsmøter	OK.			G.
	Anleggsmappe/arkivsystem:				
3	Etablering, systematisering	OK.			G.
	Søknad om tillatelse og oppbevaringstillatelse				
4	Tillatelse til tiltak - godkjenning	OK			ET.
5	1. Situasjonsskilt med tankplassering og rørtrase	OK.			G.
6	2. Situasjonsskilt med flaskesentral og rørtrase		IR.		G.
7	Oppbevaringstillatelse for aktuell gassmengde		IR		G.
8	Utført risikoanalyse/vurdering og områdeklassifisering Se NG	OK.			G.
9	Situasjonstegning inkl. sikkerhets- avstander, plassering av tank, ad-komst for fylling, utendørs rørtrase	OK.			G.
	Tankbilplassering, kommunalt kart				
10	Dimensjonering og spesifisering av hovedkomponenter, utstyr og armaturer				
11	Dimensjonering og spesifisering av rørsystem (ute/inne) Se NG mht. kW (dim)				
	Tegningsunderlag/beskrivelser				
12	Prinsippskisse/Flytskjema inkl. hovedkomponenter og sikkerhetssystem	OK.			ET.
13	Tank med nedgravingsprosedyrer fra aktuell leverandør - Se NG				
14	Tankdør med koblinger				
	Tegningsunderlag/beskrivelser				
15	Abb.skap/Koplingsskap med rørføringer og koplinger	OK			G.
16	Plassering av abb.skap/ koplingsskap (bygningstegning) og situasjonsplan	OK.			ET.
17	Rørtraseer fra abb.skap/ koplingsskap til brukerutstyr (bygn.tegn) inkl. rørgj. føringer	OK			G.

Utarbeidet dato/sign.: 10.11.2003	Godkjent dato/sign.: 22.01.2007	Revidert dato/sign.: 21.09.2015
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Tiltakshaver:	Kruse Smith Eiendomsutvikling AS	Prosjektnr:	8307
Tiltak:	Gassanlegg	Prosjektdato:	2015-09-08
Adresse:	Siriskjæret 11	Gnr.: 54	Bnr.: 1060 Snr.:

Gasstype:

☐ LPG

☒ Naturgass

Nr	Følgende underlag er kontrollert	OK	Kommentarer/avvik	Dato	Sign.
18	Stykkelister/materialister Se forskrift om gassapparat og utstyr, veiledning for flytende og gassformig brensel	OK		.	E.
	Dokumentasjon og kontroll				
19	Spesifikasjon av nødvendige kompetansebevis, sertifikater for installatør(er) etc. i ht. NG pkt.	OK			E.
20	Spesifikasjon av loddeprosedyre	—	IR		S.
21	Definisjon/identifikasjon av enheter i flg. trykkforskriften		IR		S.
22	Angivelse av ansvarsgrenser for leveransen	OK			E.
23	Prosedyrer for samsvarsvurdering (at alle komponenter i skapet passer sammen)		IR		E.
24	Prosedyrer for trykkprøving og tetthetsprøving - (gjelder ved trykk større enn 0,5 bar)		IR		S.
25	Oversikt over anvendte standarder og normer	OK			E.

Kommentarer/merknader noteres på baksiden av arket med nr. og henvisning

Kontrollform:

☒ Egenkontroll

☐ Sidemannskontroll

☐ Ekstern kontroll

Dato:

12.11.2015

Sted:

Sandnes

Kontrollert av:

Evelin Overby

Tilleggsdokumentasjon vedlagt:

☐ Foto

☒ Sertifikat/anvisning fra leverandør

☐ Annet