



**Kontrollerklæring Mekanisk ferdig gass anlegg iht.
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt
stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.**

Minner om skjemaet kun er midlertidig gjeldende, og en må uansett ha gjennomført en akkreditert ferdigkontroll uten avvik innen rimelig tid.
Ved manglende innsending av rapport / konklusjon som viser "ingen avvik funnet" fra et akkreditert foretak til Lyse, vil anlegget bli stengt.

Dato kontroll: 27.06.2014

Jiført av (akkreditert 3 part): Ettersendes etter oppstart

Adresse: Vannkanten, Siriskjæret 11,

4014 Stavanger

Nr	Kontroll	Kontr	Dato	Merknad
1.	Rørsystem komplett.	✓	27.06.2014	
2.	Ingen åpne ender.	✓	27.06.2014	
3.	Trykkprøving.	✓	27.06.2014	
4.	Ventiler foran forbruksutstyr står i stengt posisjon.	✓	27.06.2014	
5.	Anlegget er funnet mekanisk ferdig iht. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. (FOR 2009-06-08 nr 602)	✓	28.06.2014	
6.	Anlegget kan idriftsettes	✓	27.06.2014	

Utførende gassinstallatør :

Hellevik V/S
Stig Landa

Utarbeidet av:	Glenn Rune Lyse	Godkjent av:	Jan Petter Helland
Utgave:	1.0	Eier:	Kontroll og Elsikkerhet
Status:	Godkjent	Organisasjon	Lyse Infra As
Dok.nr.		Dato:	13.12.2011