

Tabell 10 – Krav til vedlikehold

Type boligsprinkleranlegg	Krav til vedlikehold
1	Inspeksjon, prøving og vedlikehold av anlegget skal utføres minst én gang i året og i henhold til produsentens spesifikasjoner
2 ^a	I henhold til 20.3
3	I henhold til NS-EN 12845
^a Hvis boligsprinkleranlegget er installert for å kompensere for andre branntekniske tiltak, skal minstekravene være i henhold til NS-EN 12845.	

20.2 Forholdsregler ved utføring av arbeidet

Eieren skal underrette alle interesseparter om at prøvinger vil bli utført og/eller at sprinkleranlegget vil bli stengt.

MERKNAD Se Tillegg D med hensyn til hvilke forholdsregler som skal treffes mens systemet er ute av drift, eller etter at en sprinkler er brukt.

20.3 Krav til boligsprinkleranlegg av type 2

Installatøren skal gi eieren anvisning om inspeksjon, prøving og vedlikehold av anlegget.

For boligsprinkleranlegg av type 2 skal inspeksjon, prøving og vedlikehold utføres i henhold til punkt 20 i NS-EN 12845 eller følgende program.

20.3.1 Kvartalsprogram

Et kvartalsprogram skal minst inneholde:

- 1) Visuell kontroll av alle sprinklere for å sikre seg mot hindringer til spredemønstre eller skader på sprinklerhodet. Det skal legges særlig vekt på at sprinklerne ikke påføres maling, verken på installeringstidspunktet eller ved senere oppussing.
- 2) Inspeksjon av alle normalt åpne ventiler for å sikre at de er åpne.
- 3) Prøving av alle vanngjennomstrømningsinnretninger.
- 4) Prøving av alarmsystemet, hvis det er installert. Hvis alarmsystemet er forbundet med en fjernsentral, som f.eks. brannvesenet, bør melding gis før prøvingen.
- 5) Pumpen(e) i forsyningsanlegget, om montert, skal starte automatisk, og leveringstrykket ved den aktuelle vannmengden skal minst tilsvare trykkkravet da anlegget ble dimensjonert.
- 6) Kontroll av lufttrykket som brukes i anlegg med tørranlegg.
- 7) Kontroll av vannstanden i reservoar, der slike brukes.

Alt arbeid på sprinkleranlegget (utskifting av sprinklerhoder, rør, osv.) skal utføres av en kvalifisert person.