

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 1	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 1. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		376	373	376	370	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						102-27B
Soverom	1	52	50			
Stue	2	36	39	50	48	
Soverom	3	26	25			
Bad	4			54	54	
Bod	5			10	10	
Leilighet 2:						101-27B
Stue	1	53	53	67	65	
Soverom	2	52	50			
Soverom	3	26	26			
Bad	4			54	53	
Bod	5			10	10	
Leilighet 3:						103-25
Stue	1	53	56	67	64	
Soverom	2	52	48			
Soverom	3	26	26			
Bad	4			54	55	
Bod	5			10	11	

]