

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 1	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 3. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		439	437	439	434	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						302-27B
Soverom	1	52	53			
Stue	2	76	76	46	44	
Soverom	3	26	26			
Bad	4			54	54	
Bad	5			54	53	
Leilighet 2:						301-27B
Stue	1	76	75	36	34	
Soverom	2	52	50			
Soverom	3	26	27			
Bad	4			54	54	
Bad	5			54	54	
Bod	6			10	11	
Leilighet 3:						302-25
Stue	1	53	53	67	65	
Soverom	2	52	49			
Soverom	3	26	28			
Bad	4			54	54	
Bod	5			10	11	

|