

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 1	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 4. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde. Dette er leilighet med to etasjer.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		233	231	233	228	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 3:						402-25
1. etasje:						
Stue	1	53	53	65	66	
Soverom	2	52	51			
Soverom	3	26	28			
Bad	4			78	75	
Bod	5			10	10	
2. etasje:						
Stue	6	24	26			
Soverom	7	52	47			
Soverom	8	26	26			
Rom	9			80	77	

]