

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 1	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 4. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde. For leilighet 3, se egen protokoll.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		308	308	308	304	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						402-27B
Soverom	1	52	53			
Stue	2	76	74	36	34	
Soverom	3	26	27			
Bad	4			54	55	
Bad	5			54	52	
Bod	6			10	9	
Leilighet 2:						401-27B
Stue	1	76	74	36	37	
Soverom	2	52	53			
Soverom	3	26	27			
Bad	4			54	54	
Bad	5			54	54	
Bod	6			10	9	

]