

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 2	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 4. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde. Leilighetene består av to etasjer.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		228	225	228	227	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						401-25
1. etasje:						
Soverom	1	52	51			
Stue	2	40	41	60	60	
Bad	3			54	54	
Bod	4			36	36	
Trapp	5	26	26			
2. etasje:						
Soverom	5	52	51			
Stue	6	32	30			
Soverom	7	26	26			
Bad	8			78	77	

|