

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 3	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		323	324	323	322	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						201-23
Stue	1	65	66	41	42	
Soverom	2	26	27			
Soverom	3	26	27			
Soverom	4	52	50			
Bad	5			54	53	
Bad	6			54	54	
Bod	7			10	10	
Bod	8			10	9	
Leilighet 2:						202-23
Stue	1	76	77	36	35	
Soverom	2	52	50			
Soverom	3	26	27			
Bad	4			54	55	
Bad	5			54	55	
Bod	6			10	9	

--	--	--	--	--	--	--

1