

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 3	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 3. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	20/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		333	331	333	334	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						301-23
Stue	1	65	69	41	43	
Soverom	2	26	26			
Soverom	3	26	26			
Soverom	4	52	47			
Bad	5			54	54	
Bad	6			54	55	
Bod	7			10	10	
Bod	8			10	9	
Leilighet 2:						302-23
Stue	1	60	64	46	48	
Soverom	2	52	47			
Soverom	3	26	26			
Soverom	4	26	26			
Bad	5			54	52	
Bad	6			54	53	
Bod	7			10	10	

--	--	--	--	--	--	--

]