

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.01	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 3	Prosjektl. GK:	Mats Kluge

Kommentar: **Leiligheter 4. etasje.** Målinger ved prosjektert luftmengde. Leiligheten består av to etasjer.

Utført i perioden:	*Juni 2014	Dato/sign:	25/6-14 GJB
--------------------	------------	------------	-------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		250	250	250	244	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 2:						402-23
1. etasje:						
Stue	1	90	90	36	37	
Soverom	2	26	25			
Bad	3			54	55	
Bod	4			10	9	
2. etasje:						
Soverom	5	52	52			
Stue	6	30	31			
Soverom	7	52	52			
Bad	8			76	78	
Bad	9			54	45	
Bod	10			10	10	
Bod	11			10	10	

]