

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 4	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 1. etasje.** Målinger er foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft og forsert luftmengde på avtrekk.

Utført i perioden: *Desember 2014 Dato/sign: 10/12-14 GJB/JOO

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		336	336	498	494	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						101/21B
Soverom	1	52	50			
Soverom	2	26	27			
Stue	3	40	40	54	56	
Bad	4			108	104	
Bod	5			10	12	
Leilighet 2:						
Soverom	1	26	28			102/21B
Soverom	2	52	52			
Stue	3	40	40	44	42	
Bad	4			108	102	
Bod	5			10	13	
Bod	6			10	12	
Leilighet 3:						
Soverom	1	52	51			101/21A
Stue	2	48	48	36	36	
Bad	3			108	103	
Bod	4			10	14	

Kommentar: **Leiligheter 1. etasje.** Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.

[illegible]

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 4	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger er foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.

Utført i perioden: *Desember 2014 Dato/sign: 10/12-14 GJB/JOO

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		408	408	570	555	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						201/21B
Soverom	1	52	50			
Soverom	2	26	28			
Stue	3	76	76	36	38	
Bad	4			108	102	
Bad	5			54	51	
Bod	6			10	13	
Leilighet 2:						202/21B
Soverom	1	52	51			
Soverom	2	26	28			
Stue	3	76	76	36	35	
Bad	4			108	101	
Bad	5			54	52	
Bod	6			10	12	
Leilighet 4:						201/19
Soverom	1	52	51			
Stue	2	48	48	36	37	
Bad	3			108	102	
Bod	4			10	12	

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde avtrekk.

[illegible]

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 4	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 3. etasje.** Målinger foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.

Utført i perioden: *Desember 2014 Dato/sign: 10/12-14 GJB/JOO

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		418	415	580	574	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						301/21B
Soverom	1	52	51			
Soverom	2	26	27			
Stue	3	76	76	36	36	
Bad	4			108	101	
Bad	5			54	54	
Bod	6			10	14	
Leilighet 2:						302/21B
Soverom	1	52	54			
Soverom	2	36	33			
Stue	3	76	76	36	35	
Bad	4			108	98	
Bad	5			54	55	
Bod	6			10	13	
Bod	7			10	14	
Leilighet 3:						301/19
Soverom	1	52	50			
Stue	2	48	48	36	35	
Bad	3			108	106	
Bod	4			10	13	

Kommentar: Leiligheter 3. etasje. Målinger foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	10/12-14 GJB/JOJ

Vannkanten bygg 4, 3. etasje, leil. 4

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 4	Prosjekt. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 4. etasje.** Målingene er foretatt etter prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.

Utført i perioden: *Desember 2014 Dato/sign: 10/12-14 GJB/JOO

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		408	327	570	561	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						401/21B
Soverom	1	77	75			
Stue	2	77	77	36	35	
Bad	3			108	103	
Bad	4			54	54	
Bod	5			10	12	
Leilighet 2:						402/21B
Soverom	1	52				
Soverom	2	26				
Stue	3	76	76	36	35	
Bad	4			108	104	
Bad	5			54	51	
Bod	6			10	13	
Leilighet 3:						401/19
Soverom	1	52	51			2 etasjer
Stue	2	48	48	36	34	se 5. etasje
Bad	3			108	106	
Bod	4			10	14	

Kommentar: Leiligheter 4. etasje. Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	10/12-14 GJB/JOO

Vannkanten bygg 4, 4. etasje, leil. 4

Kommentar: Leiligheter 5. etasje. Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	10/12-14 GJB/JOO

Vannkanten bygg 4, 5. etasje, leil. 1