

Kommentar: **Leiligheter 1. etasje.** Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde tilluft og forsert luftmengde avtrekk.

[illegible]

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde tilluft og forsert luftmengde avtrekk.

[illegible]

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 6	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 2. etasje.** Målinger ved normal luftmengde.

Utført i perioden: Dato/sign:

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		390	-	390	-	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 3:						
Stue	1	86		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bad	6			54		
Bod	7			10		
WC	8			36		
Leilighet 4:						
Stue	1	96		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bad	6			54		
Bod	7			10		
WC	8			36		
Bod	9			10		

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 6	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 3. etasje.** Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde tilluft og forsert luftmengde avtrekk.

Utført i perioden: *Desember 2014 Dato/sign: 23/12-14 GJB

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		254	255	362	364	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 1:						303/17
Stue	1	76	76	36	36	
Soverom	2	52	53			
Soverom	3	26	27			
Bad	4			108	105	
Bad	5			54	54	
Bod	6			10	14	
Leilighet 2:						302/17
Stue	1	48	48	36	35	
Soverom	2	52	51			
Bad	3			108	104	
Bod	4			10	16	

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 6	Prosjekt. GK:	Mads Kluge

Kommentar: **Leiligheter 3. etasje.** Målinger ved normal luftmengde.

Utført i perioden:	Dato/sign:
--------------------	------------

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		390	-	390	-	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 3:						
Stue	1	86		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bad	6			54		
Bod	7			10		
WC	8			36		
Leilighet 4:						
Stue	1	96		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bad	6			54		
Bod	7			10		
WC	8			36		
Bod	9			10		

Kommentar: Leiligheter 4. etasje. Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	23/12-14 GJB

1 av 2

Protokoll innregulering - luft - ventiler



Anlegg:	Vannkanten	O.nr:	10009336
Aggregat nr:	36.02	Konsulent:	
Aggr. Betjener:	Bygg 6	Prosjektl. GK:	Mads Kluge

Kommentar: Leiligheter 4. etasje. Målinger ved normal luftmengde.	
Utført i perioden:	Dato/sign:

		m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	
Total luftmengde :		344	-	344	-	
Målinger i m ³ /h		TILLUFT		AVTREKK		Kommentar;
Rom/målepunkt	Nr.	Prosj.	Målt	Prosj.	Målt	
Leilighet 3:						
Stue	1	86		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bad	6			54		
Bod	7			10		
WC	8			36		
Leilighet 4:						
Stue	1	50		36		
Soverom	2	52				
Soverom	3	26				
Soverom	4	26				
Bad	5			54		
Bod	6			10		
Bad	7			54		

Kommentar: Lelligheter 5. etasje. Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	23/12-14 GJB

1 av 2

Kommentar: Leiligheter 5. etasje. Målinger foretatt ved prosjektert luftmengde på tilluft, og forsert luftmengde på avtrekk.			
Utført i perioden:	*Desember 2014	Dato/sign:	23/12-14 GJB

1 av 2