



- **232.2 - Yttervegg, Type 2**
Oppbygning som 232.1 - yttervegg, Type 1.
Fasadekledning - Type 2, By

-  **242.1 - Innervegg, type 1**
Betong iht. ing. proj.
Stender/Isolasjon
Gips

-  **242.2 - Innervegg, type 2**
Betong iht. ing. proj.

- Type 1.1 - 1.3 Innervegg**
Gips
Stender
Gips

- Type 2.1 - 2.4 Innervegg, Bad**
Gips
Stender
Gips
Flis

- Type 2.5 Innervegg, Bad**
Flis
Gips
Stender
Gips
Flis

- **Type 3.1 - 3.7 Innervegg, Sjakt**
Gips/Flis
Stender

- Type 4.1 - 4.4 Innervegg, Påforings**
Gips
Stender/Isolasjon

-  **Type 5.5**
Elementvegg
(Etter monteres)

-  **Type 6.1 (Lydvegg)**
2x13 mm gips
70 mm stålstender
30 mm luft
70 mm stålstender
2x13 mm gips

- 242.5 - Innervegg**
Foldevegg, glass

Himling:

- **257.01, Gips himling**
Stender
Gips
- **257.02, Akustikflåte himling**
Akustikkflåte
- **257.03, tre himling**
(Samme type som tak)

- ## 261.1 - Tak

- ### 281.1 - Innvendig trapp i trapprom, Type 1

- ### 281.2 - Innvendig trapp i leilighet, Type 2

- ## 284.1 - Svalgang

- ### 287.1 - Rekkverk, Type 1

- ### 287.2 - Rekkverk ved trapp, Type 2

NOTE:

GENERELLT TILGJENGELIGHET:
Prosjektet er utformet og prosjektert etter gjeldende
reguleringsbetssemelser(Reguleringsplan for Siriskjeret felt BK9)
og TEK 97, jfr TEK 10 § 17.2.
Avklart og avtalt med Stavanger kommune mai 2011

Tegn. nr. 3.108-2

GENERELT FELLESAREAL:
 Trapperom Tr1 (følger trappeformel: 1 inntrin + 2 opptrin
 = 620 +/- 20 mm)
 Tilgjengelig utforming iht. TEK 97:
 Ved inngangsparti plasseres porttelefon og glassfelt markert
 visuelt for at unngå sammenstøt
 Heis/nivåfri adgang
 Snusirkel indikerer tilgjengelighet.


GENERELLT LEILIGHETER:
Snusirkel indikerer tilgjengelighet.
Dører:
Generelt henvises det til dørskjema.
Inngangsdører min. 10M

Vinduer:
Generelt henvises det til vinduskjema.
Skyvepartier har innvendig rekkverk
Vinduer som brukes som rømningsvei oppfyller
minimums mål og summen.

NB!

Våtrom:
Høydeforskjell mellom membran ved døråpning og slukrist skal være minst 25 mm.
Fall på minst 1:50 i nedslagsfelt.
Fall på minst 1:100 i resten av rommet.
Nedslagsfeltet for dusjen regnes å være hele det arealet som er i avsitt på 0,8 m eller mindre fra dusjhode eller sluk.

A	01.09.2015	B8 - As built	RKL
O	19.05.2014	Avlevering - detaljprosjekt B7-9	RKL
Nr	Dato	Beskrivelse	Utført av



Detailprojekt

Emne: Snit Bygg 8B

Gnr.: 54

Bnr.: 1060
Saksnr.: 2006117

Tegn. nr. 3.108-2 A

A

Utf.: RKL Kontroll: JBL Godkj.: AL

Saksnr.: 2006117

Dato: 19.05.2014

KRAFTVÆRK AS
Lervigsveien 25
4014 STAVANGER
Tlf.: 930 333 39
Mail: post@kraftvark.no

RIB	Dimensjon AS
RIV	GK NORGE AS
RIR	Hellevik VVS
RIE	Stavanger Installasjon AS
Brann	Sweco
Lyd	Sinus

Siriskjær Utbygging AS
c/o Kruse Smith Entreprenør AS
Vassbotnen 1,
4313 Sandnes
Postboks 8088, 4068 Stavanger
Telefon: 51 44 42 00
Telefax: 51 44 42 01
Mail: May.Elin.Sola@kruse-smith.no

SIRISKJÆR UTBYGGING AS