SIRISKJÆR

Emne: Vindusskjema bygg 2

KRAFTVÆRK AS
TVERRFAGLIG IDÉFABRIKK

Detailprojekt	Tegn nr: 9.202-1	Dato: 29.05.2013	Utført av: RKL	Rev. dato: 27.09.2013	Sags . nr. 2006117

9.202-1_Skyvedøroversigt_bygg_2

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 2	01	234.1_V18	Skyveparti, 2 fag, åpning mot venstre	1	1788	2288	0	4,1 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	01	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	01	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	02	234.1_V15	Skyveparti, 2 fag, åpning mot venstre	1	1488	2288	0	3,4 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	02	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	02	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	02	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	2	2388	2288	0	10,9 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	03	234.1_V18	Skyveparti, 2 fag, åpning mot venstre	1	1788	2288	0	4,1 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	03	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	2	2388	2288	0	10,9 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	03	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	2	2388	2288	0	10,9 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	04	234.1_V15	Skyveparti, 2 fag, åpning mot venstre	1	1488	2288	0	3,4 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	04	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	2	2388	2288	0	10,9 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	04	234.2_H27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 2	04	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 18				18				92,9 m²							

9.202-3_Inngangsparti_bygg_2

Bygg	Etasje	Type mark	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Hængselside	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 2	01	234.25_H20	Inngangsparti, 2 fag	1	1988	2288	0	4,5 m²	H - Utav slående	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Aluminiums fasadeparti
Grand total: 1				1												

9.202-2_Vindusskjema_bygg_2

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Hængselside venstre	Hængselside højre	Lydkrav **	Energikrav *	Brandkrav	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vinduype/ Produsent
Bygg 2	01	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	01	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	01	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	01	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	01	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2188	0	2,6 m²		Yes	Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	01	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	02	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	02	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	02	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	02	234.17_H15	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, sprosse ikke centreret	1	1488	2288	0	3,4 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	02	234.21_F24	Utv. vindu, 3 fag, (Svalgang)	2	2388	1388	900	6,6 m²			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	EI 30	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	2	888	1488	800	2,6 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	03	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	03	234.17_V15	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, sprosse ikke centreret	1	1488	2288	0	3,4 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	03	234.21_F24	Utv. vindu, 3 fag, (Svalgang)	2	2388	1388	900	6,6 m²			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	EI 30	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_H09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_H12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_V09	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	888	1488	800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.3_V12	Utv. vindue, dreie/vippe åpning	1	1188	1488	800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	04	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	04	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	04	234.17_H15	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, sprosse ikke centreret	1	1488	2288	0	3,4 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	04	234.21_F24	Utv. vindu, 3 fag, (Svalgang)	2	2388	1388	900	6,6 m²			Rw + Ctr = 38dB	U-verdi 1.0 W/m²K	EI 30	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu vindu
Bygg 2	05	234.3_F12	Utv. vindue	1	1188	1488	0	1,8 m²	No	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 2	05	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0	2,0 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	2	888	2288	0	4,1 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_H09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	2	888	2288	0	4,1 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_H12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_H18	Utv. vindue, høyt, 2 fag, dreie/vippe åpning, centreret sprosse	2	1788	2288	0	8,2 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_V09	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	888	2288	0	2,0 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.5_V12	Utv. vindue, høyt, 1 fag, dreie/vippe åpning	1	1188	2288	0	2,7 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.7_V24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning	1	2388	2288	0	5,5 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nordvest			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 2	05	234.20_F06	Utv. vindue, høyt, 1 fag,	1	588	2288	0	1,3 m²			Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K		3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørvest			Tre- Alu fasadeparti
Grand total: 52				52				126,5 m²										

NB!
Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10.
Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.
Der utførers innvendig rekkverkk ved alle skyvepatier ihht. TEK10.

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**