

SIRISKJÆR

Emne: Vindusskjema bygg 5



Detailprosjekt

Tegn nr: 9.205 - 1

Dato: 21.10.2013

Utført av: RKL

Rev. dato: 10.02.2014

Sags . nr. 2006117

9.205-2_Vindusskjema_bygg_5

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	BH skrå	Areal	Hengselsite venstre	Hengselsite høyre	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 5	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	01	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	01	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 35dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	01	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1488		800	0,0 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 5	01	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2688	2288		0	6,2 m²		Yes	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 5	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 5	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	02	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	02	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	02	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2688	2288		0	6,2 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 5	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 5	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	03	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	03	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	03	234.7_H27	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2688	2288		0	6,2 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 5	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 5	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		800	1,3 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	04	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	04	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	04	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2388	2288		0	5,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 5	05	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	2	888	1488		800	2,6 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	05	234.3_V12	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1188	1488		800	1,8 m²	Yes		Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	05	234.4_V18	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1788	1488		800	0,0 m²	Yes		Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu vindu
Bygg 5	05	234.5_H09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	2288		0	0,0 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	05	234.7_H24	Utv. vindue, høyt, 3 fag, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	2388	2288		0	5,5 m²		Yes	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Tre- Alu fasadeparti
Bygg 5	06	234.3_V09	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	888	1488		2900, nivå 05	1,3 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu
Bygg 5	06	234.3_V11	Utv. vindu, dreie/vippe åpning, plassert i skråvegg	1	1088	2288		2900, nivå 05	2,5 m²	Yes	No	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Tre- Alu vindu

Grand total: 35

35

68,5 m²

9.205-1_Skyvedøversigt_bygg_5

Bygg	Etasje	Type	Beskrivelse	Antal	Bredde	Høyde	BH	Areal	Lydkrav **	Energikrav *	Glasstype *	Orientering	Farger inne	Farger ute	Vindutype/ Produsent
Bygg 5	01	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	01	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 32dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	02	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	02	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	03	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	03	234.2_V27	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2688	2288	0	6,2 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	04	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	04	234.2_V21	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2088	2288	0	4,8 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	05	234.2_H24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot høyre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Nord			Aluminiums fasadeparti
Bygg 5	05	234.2_V24	Skyveparti, 3 fag, åpning mot venstre	1	2388	2288	0	5,5 m²	Rw + Ctr = 28dB	U-verdi 1.0 W/m²K	3-lags glass, Lt = 63, G = 37	Sørøst			Aluminiums fasadeparti

Grand total: 10

10

NB!

Generelt.

Visning av vinduer og skyvepartier ses utifra.

Alle gjeldende regler og normer for personsikkerhet, sikkerhetsglass, barnesikring etc. Skal utføres iht. TEK 10. Gjelder alle vinduer, skyvepartier og fasade- og inngangspartier.

Der utførers innvendig rekkverk ved alle skyvepatier iht. TEK10.

I henhold til
* **RIV**
I henhold til
** **Sinus**