



- BYGGET SKAL UTFØRES MED:
- LEDESYSYSTEM
 - BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 (HELDEKKENDE)
 - SPRINKLERANLEGG (HELDEKKENDE)

SYMBOLFORKLARING

- EI 60 A2-s1.d0 [A60]
- 9 EI 30-Sa [B30 terskel og tettelst]
- 10 EI 30-CSa [B30 selvlukker, terskel og tettelst]
- 11 EI 60-Sa [B60 terskel og tettelst]
- 14 EI 60-CSa [A60 selvlukker, terskel og tettelst]
- ➔ Adkomstvei for brannvesen
- ➔ Rømningsretning
- Rømningszone

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.
			VONE	OIT	OIT
KRUSE SMITH AS			Målestokk		Dato
Vannkanten Trinn 1			1:500		05.03.2014
Plan P-Kjeller			Oppdragsleder:		Format
BRANNTEGNING			Odd Inge Tungesvik		A3
			Oppdragsnr.		
			97170008		
Disiplin:		Løpenummer:	Status	Rev.	
RIBR		100	A	00	