BYGGET SKAL UTFØRES MED:

- LEDESYSTEM
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 (HELDEKKENDE)
- SPRINKLERANLEGG (HELDEKKENDE)

SYMBOLFORKLARING

- EI 30 [B30]
- EI 60 A2-s1.d0 [A60]
- 2 — E 30-CS_a [F30 selvlukker, terskel og tettelist]
- 9 — EI_2 30-S_a [B30 terskel og tettelist]
- Rømningsretning
- Rømningssone

Status	Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
			VONE	OIT	OIT	19.03.2014

KRUSE SMITH AS

Vannkanten Trinn 1

Plan 2. etasje, del 1

BRANNTEGNING

Målestokk: 1:500

Format: A3

Oppdragsleder: Odd Inge Tungesvik

Oppdragsnr.: 97170008

SWECO

SWECO Norge AS
Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger
TLF.: 51 90 57 10 FAX.:

Disiplin:	Løpenummer:	Status:	Rev:
RiBR	102	A	00