



- Tatt sprinkler anlegg blaktes DN100 sprinkler sentral
- Vann sprinkler anlegg blaktes DN100 sprinkler sentral
- Boligsprinkler B1
- Boligsprinkler B2
- Boligsprinkler B3
- Boligsprinkler B4
- Boligsprinkler B5
- Boligsprinkler B6
- Boligsprinkler B7 (kommer)
- Boligsprinkler B8
- Boligsprinkler B9 (kommer)

- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- Gjelder alle trappesrom under blokker
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing

- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing
- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing
- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing
- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing

- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- Gjelder alle trappesrom under blokker
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing

- SSP 1/2" 68°C - K70.6 - 5mm
- Gjelder alle trappesrom under blokker
- SSP 1/2" 68°C - K80 - 5mm
- SSU 1/2" 68°C - K80 - 5mm Messing

E	Endret næringsareal B1	C.S	09.01.15
D	Endret næringsareal B3	C.S	26.11.14
C	Under B8, se sky.	C.S	13.06.14
B	Tilførsel B3, forøvrig se skyer.	C.S	13.06.14
A	Endret tekniskrom	cs	03.06.14
Rev	Beskrivelse	Sign	Dato

Aktiv Sprinkler as
Godeseldalen 20
4034 Stavanger
51 80 11 10

VANNKANTEN
Plan U
Sprinkler

TEGNET AV: cs	TEGN DATO: 27.11.2014	PROSJEKTERINGSLEDER: Ordin Tveitersås	KONTROLLERT AV: cs/Ag
MÅLESTOKK: 1:200 A1	TEGNINGSNUMMER: V23---U1	PROSJEKTNUMMER: 12006	REV: E

Printet dato: 05.03.2015