


Lyddemper 125 - 600 mm
 Spjeld LEO ø125mm
 DRS Spjeld ø125mm
 Sirkulær tilluftventil 125mm
 Rektangulær tilluftventil JBV-125
 Sirkulær avtrekkventil 125mm / bod 100mm

231.1 - Kjellerytterve
Betong iht. ing. proj.

231.2 - Kjel
Betong iht.
Isolering
Fas



isolasjon tiluftkanaler i sjakter;
brannkrav leiligheter: vent rør
branntettes i etasjeskiller (dekke EI60),
brannisolering EI30 avtrekkskanaler
fra kjøkken i sjakter,
ikke brannisolasjon tiluft og avtrekk
kanaler, oppheng kanaler minimum M10!

0	FDV					06.11.13	KOF	GK	GK
REV	RETTELSE					DATO	TEGN	KONTR	GODKJ
						GK NORGE Luramyrvеien 17 4313 Sandnes Tlf: 51815900 WWW.GK.NO			
PROSJ.NR:	DISIPLIN:	TEGN. STATUS:	FILNAVN:	TEGN. AV:	KONTR.:	DATO:	MÅLESTOKK:		
10009336	VENT	TEGNST	FILNAVN	KOF	KONTR	06.11.13	1:50		
TEGNING:				TEGN. NR.:			REV.:		
VANNKANTEN_B5 1_ETASJE VENTILASJON				V29-B5-100			0		