




2 etg: kjøkken uten DRS kjøkken
(bare ett bad)
isolasjon tiluftkanaler i sjakter;
brannkrav leiligheter: vent rør
branntettes i etasjeskiller (dekket El60),
fra kjøkken i sjakter,
ikke brannisolasjon tiluft og avtrekk
kanaler, oppheng kanaler minimum M10!

Signaturforkla



0	FDV		01.01.15	GK	JPA	JPA
REV.	RETTELSE		DATO	TEGN	KONTR	GODKJ
		GK NORGE Luramyveien 17 4313 Sandnes Tlf: 51815900 WWW.GK.NO				
PROSJ.NR:	DISIPLIN:	TEGN. STATUS:	FILNAVN:	TEGN. AV:	KONTR.:	DATO:
10011720	VENT	TEGNST	FILNAVN	GK	KONTR	01.01.15
TEGNING:			TEGN. NR.:		REV:	
VENTILASJON 2.ETASJE			V29-B7-200		0	