

VANNKANTEN_B8 - 2.ETASJE



isolasjon tilfirkkanaler i slakter.
brannretts i elassskiller, vent rør
brannisolering EI30 atretktskanaler
fra kjøkken i slakter,
ikke brannisolasjon tiluft og atretk
kanaler, oppheng kanaler minimum IM101

0	FDV								
REV.	RETTELSE					DATO	TEGN	KONTR	GODKJ
 GK NORGE Luramyveien 17 4313 Sandnes Tlf: 51815900 WWW.GK.NO									
PROSJ.NR:	DISPLIN:	TEGN. STATUS:	FILNAVN:	TEGN. AV:	KONTR.:	DATO:	MÅLESTOKK:		
10011720	VENT	TEGST	FILNAVN	KOF	KONTR	12.09.14	1:50		
TEGNING: VANNKANTEN_B8 2_ETASJE VENTILASJON				TEGN. NR.: V29-B8-200			REV.: 0		