



isolasjon tiluftkanaler i sjakter, brannkrya leiligheter, vent rør brannisolering EI30 avtrekkskanaler fra kjøkken i sjakter, ikke brannisolasjon tiluft og avtrekk kanaler, oppheng kanaler minimum M101

Lyddemper 125-600mm
 Spjæld LEO 125
 Sirkulær tilfudsventil 125 mm
 Rektangulær tilfudsventil JBV-125
 Sirkulær aftræksventil 125 mm, bod 100 mm
 aftrækt kløkken (løjleghat med 2 eller 3 bød)
 med flow regulator (DRS stå på tegning).
 løjleghat 5 etasje med hems beskævelse
 spjæld og lyddemper ser tegning IIII

0	FDV					12.09.14	KOF	GK	GK
REV.	RETTELSE					DATO	TEGN	KONTR	GODKJ
 GK NORGE Luramyrvæien 17 4313 Sandnes Tlf: 51815900 WWW.GK.NO									
PROSJ.NR:	DISIPLIN:	TEGN. STATUS:	FILNAVN:	TEGN. AV:	KONTR.:	DATO:	MÅLESTOKK:		
10011720	VENT	TEGNST	FILNAVN	KOF	KONTR	12.09.14	1:50		
TEGNING:				TEGN. NR.:				REV:	
VANNKANTEN_B8 6_ETASJE VENTILASJON				V29-B8-600				0	