



1-5 etasje kjøkken uten DRS

isolasjon tilluftkanaler i sjakter;  
 brannkrav leiligheter: vent rør  
 branntettes i etasjeskiller (dekke EI60),  
 brannisolering EI30 avtrekkskanaler  
 fra kjøkken i sjakter,  
 ikke brannisolasjon tilluft og avtrekk  
 kanaler, oppheng kanaler minimum M10!

0	FDV	09.03.15	KOF	GK	GK
REV.	RETTELSE	DATO	TEGN	KONTR	GODKJ



GK NORGE  
 Luramyrveien 17  
 4313 Sandnes  
 Tlf: 51815900  
 WWW.GK.NO

PROSJ.NR.	DISIPLIN	TEGN STATUS	FILNAVN	TEGN AV	KONTR.	DATO	MÅLESTOKK
10011720	VENT	TEGNST	FILNAVN	KOF	KONTR	09.03.15	1:50

TEGNING	TEGN.NR.	REV.
VANNKANTEN_B9 1_ETASJE VENTILASJON	V29-B9-100	0